


NUMER OBWODU	7G/7E	-	-		1	2	3	4		5	6	7	8	8	8
ILOŚĆ ELEMENTÓW	-	1	3		-	1	1	1		-	1	1	1	1	1
MOC ZAINSTALOWANA [W]	-	-	-		600	1500	5000	100		-	-	-	-	-	-
TYP PRZEWODU	YDYz 5x10	5x(LgY 1x10)	3x(LgY 1x2,5)		YDYz 3x1,5	YDYz 3x2,5	YDYz 3x4	YKYz 3x1,5		-	-	-	-	-	-
NAZWA ODBIORNIKA	Człon zasilający	Ogranicznik przeciwprzepięciowy typ 2	Lampki kontrolne		Oświetlenie ogólne	Gniazdo wtykowe podgrzewacz	Gniazdo wtykowe podgrzewacz	Wentylator dachowy							
LOKALIZACJA ODBIORNIKA	-	7E	7E		-	-	-	-							



Charakterystyka obudowy:
Prąd znamionowy In: 125 A
Stopień ochrony: IP30
Klasa izolacji: II
Odporność udarowa IK09
Kolor: RAL 9010
Norma: PN-EN 61-439
Blacha stalowa: 1 mm, powlekana lakierem proszkowym

Napięcie sieci: 400/230V 50Hz
Układ sieci: TN-C
System ochrony przeciwporażeniowej:
Samoczynne wyłączenie zasilania.

Oznaczenia literowe stosowane na schematach rozdzielnic elektrycznych
3Q - rozłącznik izolacyjny
2F - wyłącznik nadprądowy
FI - wyłącznik różnicowoprądowy

PROJEKT BUDOWLANY

Branża: elektryczna			
Projektował:	nr upr.	specjaln	podpis
mgr inż. Maciej Patucha	SLK/4699/PWOE/13	elektr.	

PROJEKTPLUSARCHITEKCI

s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski

Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel./fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434



Nazwa inwestycji:

Remont toalet w budynku
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6
im. Królowej Jadwigi przy ul. Stefana Batorego 7 w Knurowie
na działce nr 1484/5

Inwestor:

Miejska Szkoła Podstawowa nr 6
im. Królowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów

Adres inwestycji:	Nr działki:
ul. Stefana Batorego 7 44-194 Knurów	1484/5

Nazwa rysunku:

Tablica elektryczna TE. Schemat ideowy.

Data: marzec 2018 Format druku: A3	Skala: -	Nr Rys.: IE-04
--	-------------	--------------------------

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)
Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.