

TABELA NR 1 - BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

| NR. | POMIESZCZENIE | POW. | WYS. | KUBATURA | L | Naw. | | Wyw. | | UWAGI | |
|----------|----------------------------|----------------|-------|----------------|-------|------|-----------|------|-----------|------------------------|---|
| | | m ² | m | m ³ | - | 1/h | m3/h | 1/h | m3/h | Nawiew | Wywiew |
| PARTER | | | | | | | | | | | |
| P.0.1 | Korytarz | 252,56 | 3,00 | 757,68 | - | 1,0 | 985,0 | - | pośrednio | N1 | przez pom. P.0.1;16;17;18;19 ; 30m3/h przez obudowę akwarium |
| P.0.2 | Wiatrołap | 18,40 | 3,00 | 55,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| P.0.3 | Klatka schodowa | 19,35 | - | - | - | - | - | - | - | pośrednio | pośrednio |
| P.0.4 | Klatka schodowa | 33,51 | - | - | - | - | - | - | - | pośrednio | pośrednio |
| P.0.5 | Szatnia | 135,19 | 3,00 | 405,57 | - | 2,5 | 1000,0 | 3,0 | 1200,0 | N2; +200m3/h z N1 | W2 |
| P.0.6 | Portiernia | 12,00 | 3,00 | 36,00 | 1,0 | - | pośrednio | 1,0 | 30,0 | N1 / z pom P.0.1 | W1.1 |
| P.0.7 | Punkt XERO | 2,61 | 3,00 | 7,83 | 1,0 | - | pośrednio | 3,8 | 30,0 | N1 / z pom P.0.1 | pośrednio |
| P.0.8 | Aneks Kuchenny | 3,93 | 3,00 | 11,79 | - | - | pośrednio | 2,5 | 30,0 | N1 / z pom P.0.1 | W1.2 |
| P.0.9 | Sekretariat | 15,61 | 3,00 | 46,83 | 1,0 | 1,3 | 60,0 | 1,3 | 60,0 | N1 | W1 |
| P.0.10 | Biuro Dyrektora | 15,59 | 3,00 | 46,77 | 1,0 | 1,3 | 60,0 | 1,3 | 60,0 | N1 | W1 |
| P.0.11 | Sala zajęć (dzieci 5-6lat) | 48,51 | 3,00 | 145,53 | 20+1 | 2,3 | 330,0 | 2,3 | 330,0 | N1 | W1 |
| P.0.12 | Sala zajęć (dzieci 4-5lat) | 49,64 | 3,00 | 148,92 | 20+1 | 2,2 | 330,0 | 2,2 | 330,0 | N1 | W1 |
| P.0.13 | Sala zajęć (dzieci 3-4lat) | 49,68 | 3,00 | 149,04 | 20+1 | 2,2 | 330,0 | 2,2 | 330,0 | N1 | W1 |
| P.0.14 | Pom. porcjowania | 7,47 | 3,00 | 22,41 | - | - | pośrednio | 2,2 | 50,0 | N1 / z pom P.0.1 | W1.8 |
| P.0.15 | Maszynownia | 5,85 | 3,00 | 17,55 | - | - | pośrednio | 2,3 | 40,0 | N1 / z pom P.0.1 | W1.7 |
| P.0.16 | Toaleta dla dzieci | 16,61 | 3,00 | 49,83 | - | - | pośrednio | 4,0 | 200,0 | N1 / z pom P.0.1 | W1.11 |
| P.0.17 | Toaleta NP.+natrysk | 8,22 | 3,00 | 24,66 | - | - | pośrednio | 6,7 | 165,0 | N1 / z pom P.0.1 | W1.10 |
| P.0.18 | Toaleta personelu | 7,29 | 3,00 | 21,87 | - | - | pośrednio | 5,3 | 115,0 | N1 / z pom P.0.1 | W1.9 |
| P.0.19 | Toaleta rodziców | 8,88 | 3,00 | 26,64 | - | - | pośrednio | 3,6 | 95,0 | N1 / z pom P.0.1 | W1.9 |
| P.0.20 | Korytarz | 27,36 | 3,00 | 82,08 | - | 2,2 | 180,0 | 2,8 | 82,1 | N1 | przez pom P.0.20;30 |
| P.0.21 | Sala - aula | 165,33 | 6,318 | 1044,55 | 139+5 | 4,2 | 4350,0 | 4,2 | 4350,0 | N3 | N3 |
| P.0.22 | Pom. intendenci | 16,55 | 3,00 | 49,65 | 1,0 | 1,0 | 50,0 | - | pośrednio | N1 | przez pom P.0.31 |
| P.0.23 | Pom. higienistki | 16,75 | 3,00 | 50,25 | 1,0 | 1,0 | 50,0 | - | pośrednio | N1 | przez pom P.0.32 |
| P.0.24 | Pom. dla sprzątarek | 15,51 | 3,00 | 46,53 | 4,0 | 1,3 | 60,0 | - | pośrednio | nawiewniki okienne | przez pom P.0.26 |
| P.0.25 | Garderoba | 5,74 | 3,00 | 17,22 | - | - | pośrednio | - | pośrednio | transfer | transfer |
| P.0.26 | Pom. sanit.-hig. | 5,62 | 3,00 | 16,86 | - | 1,8 | 30,0 | 5,9 | 100,0 | transfer + naw.okienny | W3.1 |
| P.0.27 | Pom. magazynowe | 9,89 | 3,00 | 29,67 | - | - | pośrednio | 1,7 | 50,0 | nawiewniki okienne | W3.4 |
| P.0.28 | Mag urządzeń ogrodowych | 5,79 | 3,00 | 17,37 | - | - | pośrednio | 2,9 | 50,0 | nawiewniki okienne | W3.3 |
| P.0.29 | Szatnia | 8,63 | 3,00 | 25,89 | - | - | pośrednio | 3,9 | 100,0 | N1 / z pom P.0.20 | W3.2 |
| P.0.30 | Pom. środki czystości | 5,76 | 3,00 | 17,28 | - | - | pośrednio | 1,7 | 30,0 | N1 / z pom P.0.20 | W3.7 |
| P.0.31 | Toaleta | 3,50 | 3,00 | 10,50 | - | - | pośrednio | 6,2 | 65,0 | z pom P.0.22 | W3.6 |
| P.0.32 | Toaleta | 4,33 | 3,00 | 12,99 | - | - | pośrednio | 5,0 | 65,0 | z pom P.0.23 | W3.5 |
| PIĘTRO I | | | | | | | | | | | |
| P.1.1 | Korytarz | 123,28 | 3,00 | 369,84 | - | 2,0 | 655,0 | 2,0 | pośrednio | N1 | przez pom. P.1.8;9;10;11;12 |
| P.1.2 | Sala zajęć (dzieci 4-5lat) | 66,32 | 3,00 | 198,96 | 25+1 | 2,0 | 405,0 | 2,0 | 405,0 | N1 | W1 |

TABELA NR 1 - BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--------|------|--------|------|-----|-----------|-----|-----------|--------------------|---------------------------------|
| P.1.3 | Klatka schodowa | 19,35 | - | - | - | - | - | - | - | pośrednio | pośrednio |
| P.1.4 | Klatka schodowa | 19,12 | - | - | - | - | - | - | - | pośrednio | pośrednio |
| P.1.5 | Sala zajęć (dzieci 4-5lat) | 84,15 | 3,00 | 252,45 | 25+1 | 1,6 | 405,0 | 1,6 | 405,0 | N1 | W1 |
| P.1.6 | Sala zajęć (dzieci 3-4lat) | 85,51 | 3,00 | 256,53 | 25+1 | 1,6 | 405,0 | 1,6 | 405,0 | N1 | W1 |
| P.1.7 | Sala zajęć (dzieci 3-4lat) | 66,95 | 3,00 | 200,85 | 25+1 | 2,0 | 405,0 | 2,0 | 405,0 | N1 | W1 |
| P.1.8 | Pom. porcjowania | 7,47 | 3,00 | 22,41 | - | - | pośrednio | 2,2 | 50,0 | N1 | W1.8 |
| P.1.9 | Gospodarcze | 5,85 | 3,00 | 17,55 | - | - | pośrednio | 2,3 | 40,0 | N1 | W1.7 |
| P.1.10 | Toaleta dzieci | 16,60 | 3,00 | 49,80 | - | - | pośrednio | 5,0 | 250,0 | N1 | W1.11 |
| P.1.11 | Toaleta nauczyciele K | 8,22 | 3,00 | 24,66 | - | - | pośrednio | 4,7 | 115,0 | N1 | W1.10 |
| P.1.12 | Toaleta dzieci | 15,56 | 3,00 | 46,68 | - | - | pośrednio | 4,3 | 200,0 | N1 | W1.9 |
| P.1.13 | Logopeda | 16,58 | 3,00 | 49,74 | 2,0 | 1,2 | 60,0 | 1,2 | 60,0 | N1 | W1 |
| P.1.14 | Pedagog/Psycholog | 17,96 | 3,00 | 53,88 | 2,0 | 1,1 | 60,0 | 1,1 | 60,0 | N1 | W1 |
| P.1.15 | Aneks - pokój nauczycielski | 9,70 | 3,00 | 29,10 | 3,0 | 2,1 | 60,0 | 2,1 | 60,0 | N1 | W1 |
| P.1.16 | Pokój nauczycielski | 23,20 | 3,00 | 69,60 | 12,0 | 5,2 | 360,0 | 4,0 | 280,0 | N1 | W1 |
| P.1.16A | Aneks - garderoba | 4,42 | 3,00 | 13,26 | - | - | pośrednio | 3,0 | 40,0 | N1 / z pom. P.1.16 | W1.4 |
| P.1.16B | Aneks - kuchnia | 4,25 | 3,00 | 12,75 | - | - | pośrednio | 3,0 | 40,0 | N1 / z pom. P.1.16 | W1.5 |
| PIĘTRO II | | | | | | | | | | | |
| P.2.1 | Korytarz | 114,20 | 3,00 | 342,60 | - | 2,5 | 635,0 | - | pośrednio | N1 | przez pom. P.2.8,9,10,11,12,16A |
| P.2.2 | Sala zajęć (dzieci 5-6lat) | 66,32 | 3,00 | 198,96 | 25+1 | 2,0 | 405,0 | 2,0 | 405 | N1 | W1 |
| P.2.3 | Klatka schodowa | 19,35 | - | - | - | - | - | - | - | pośrednio | pośrednio |
| P.2.4 | Klatka schodowa | 19,12 | - | - | - | - | - | - | - | pośrednio | pośrednio |
| P.2.5 | Sala zajęć (dzieci 5-6lat) | 84,15 | 3,00 | 252,45 | 25+1 | 1,6 | 405,0 | 1,6 | 405 | N1 | W1 |
| P.2.6 | Sala zajęć (dzieci 6lat) | 85,51 | 3,00 | 256,53 | 25+1 | 1,6 | 405,0 | 1,6 | 405 | N1 | W1 |
| P.2.7 | Sala zajęć (dzieci 6lat) | 66,95 | 3,00 | 200,85 | 25+1 | 2,0 | 405,0 | 2,0 | 405 | N1 | W1 |
| P.2.8 | Pom. porcjowania | 7,47 | 3,00 | 22,41 | - | - | pośrednio | 2,2 | 50,0 | N1 / z pom. P.2.1 | W1.8 |
| P.2.9 | Gospodarcze | 5,85 | 3,00 | 17,55 | - | - | pośrednio | 2,3 | 40,0 | N1 / z pom. P.2.1 | W1.7 |
| P.2.10 | Toaleta dzieci | 16,60 | 3,00 | 49,80 | - | - | pośrednio | 5,0 | 250,0 | N1 / z pom. P.2.1 | W1.11 |
| P.2.11 | Toaleta dla personelu | 8,22 | 3,00 | 24,66 | - | - | pośrednio | 3,9 | 95,0 | N1 / z pom. P.2.1 | W1.10 |
| P.2.12 | Toaleta dzieci | 15,56 | 3,00 | 46,68 | - | - | pośrednio | 4,3 | 200,0 | N1 / z pom. P.2.1 | W1.9 |
| P.2.13 | Pom. Administracyjne | 8,89 | 3,00 | 26,67 | 2,0 | 1,1 | 30,0 | 1,1 | 30,0 | N1 | W1 |
| P.2.14 | Pom. Administracyjne | 8,78 | 3,00 | 26,34 | 2,0 | 1,1 | 30,0 | 1,1 | 30,0 | N1 | W1 |
| P.2.15 | Aneks - kuchnia | 7,34 | 3,00 | 22,02 | - | 1,8 | 40,0 | 1,8 | 40,0 | N1 / z pom. P.2.1 | W1.6 |
| P.2.16 | Sala zajęć | 60,05 | 3,00 | 180,15 | 25+1 | 2,2 | 405,0 | 2,2 | 405 | N1 | W1 |