



LP.	NAZWA ZADANIA	POW. [m2]	POSADZKA
1.01	Szatnia	10,07	Wykładzina PCV
1.02	Umywalnia	8,01	Płytki ceramiczne
1.03	Umywalnia	8,01	Płytki ceramiczne
1.04	Szatnia	10,24	Płytki ceramiczne
1.05	Umywalnia nauczycieli	3,42	Płytki ceramiczne
1.06	Pokój nauczycieli	14,45	Wykładzina PCV
1.07	Magazyn	21,32	Wykładzina PCV
1.08	Korytarz	31,12	Wykładzina PCV
1.09	Sala gimnastyczna	181,61	Podłoga drewniana
RAZEM		288,25	

N1W1 - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ścienna
 N= 400 m³/h
 W=350 m³/h
 Qel= 174W ; 230V
 Qel= 174W ; 230V
 Qnagrz elektr = 2000W; 230V

N2W2 - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana
 N= 1500 m³/h
 W=1500 m³/h
 Qel= 0,7kW ; 3x230V
 Qel= 0,7kW ; 3x230V
 Qnagrz elektr = 2,7kW

W3 - wentylator kanałowy
 W=50 m³/h
 Qel= 30W ; 230V

przewody wentylacyjne prowadzone w kratownicy

przewody wentylacyjne prowadzone w kratownicy

Constructor
 MICHAŁ WAŁKUSKI
 ul. Poznańska 38/23
 43-100 Tychy
 www.constructor.net.pl
 tel. (32)230 59 37
 NIP 646-221-82-45
 REGON 240420408

REMONT POMIESZCZEŃ SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KNUROWIE

ADRES:
 UL. JANA KILIŃSKIEGO 6, 44-193 KNUROW

INWESTOR:
 MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 UL. JANA KILIŃSKIEGO 6, 44-193 KNUROW

FUNKCJA: PROJEKTANT	IMIE I NAZWISKO mgr inż. PAWEŁ PAZERA	PODPIS:
SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE	NUMER OIB: SLK/IS/6209/09	DATA: 12.2018
NUMER UPRAWNIENI: SLK/2471/PWOS/09	FUNKCJA: PROJEKTANT	IMIE I NAZWISKO
NUMER UPRAWNIENI:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
FUNKCJA: TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	NR OPRACOWANIA: -
SKALA: 1:50	NR RYSUNKU: W-01	