POM. DODATKOWE
WĘZEŁ
POM. DODATKOWE
SZATNIA
istniejący hydrant wewnętrzny DN25 zawieszany
SZATNIA
POM. GOSPODARCZE
PRZEDSIONEK
PRZEDSIONEK
ŁAZIENKA
MAGAZYN
POM. KONSERWATORA
SZATNIA
SZATNIA
KORYTARZ
H1
HP25
8.
DN40
DN40
DN40
DN40
SALA ZAJĘĆ
SZATNIA
STUDIO
H1
projektowany hydrant wewnętrzny DN25 zawieszany H25-Z-20/30 wym. szafki 650/700/250 mm
prowadzić pod stropem
DN40
KORYTARZ
DN32
HP25
7.
H4
KLATKA SCHODOWA
MAGAZYN
MAGAZYN
POM. PEDAGOGA
POM. GOSPODARCZE
POM. KONSERWATORA
DN40
DN32
H5
prowadzić pod stropem
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
KORYTARZ
Istniejące przyłącze wody Ø90
do istniejącej instalacji wody bytowej
H3
DN40
projektowane drzwi w klasie EI30 szer. 90cm wys. 200cm
H4
DN32
H7
DN32
HP25
10.
projektowany hydrant wewnętrzny DN25 zawieszany H25-Z-20/30 wym. szafki 650/700/250 mm
prowadzić pod stropem

OZNACZENIA:
instalacja hydrantowa
instalacja wody bytowej
istniejące przyłącze wody

ConstructoR
MICHAŁ WAKUŁSKI
ul. Paciorkowa 38/23
43-100 Tychy
www.constructor.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-83-45
REGON 240472408

PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KNUROWIE

OBIEKT:
UL. JANA KLIŃSKIEGO 6, 44-193 KNURÓW

INWESTOR:
MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W KNUROWIE, ul. JANA KLIŃSKIEGO 6, 44-193 KNURÓW

BRANŻA: PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. Janusz BRODALA	PODPIS:
NUMER UPRAWNIEŃ: SLK/0953/PWOS/05	NUMER ORD. SLK/IE/3756/06	DATA: 09.2018
BRANŻA: OPRACOWUJĄCY:	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. Aleksandra ORŁOWSKA	PODPIS:
NUMER UPRAWNIEŃ:	NUMER ORD. -	DATA: 09.2018

TREŚĆ RYSUNKU: RZUT PIWNICY - INSTALACJA HYDRANTOWA

RODZAJ: PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA: 1:100

NR OPRACOWANIA: IH-01