NG2
Kanałowa nagrzewnica elektryczna
Qel=3kW; 230V

CNW-3

CNW2
Centrala podwieszana
nawiewno-wywiewna
Vn=1000m3/h, dP=100Pa
Vw=1200m3/h, dP=95Pa
DxSxW: 1200x1000x364mm
m=64kg

WW1.1
Wentylator kanałowy
TD-250/100 SILENT
m=5kg
Qel=0,05kW; 230V

WW1.2
Wentylator kanałowy
Vw=30m3/h, dP=80Pa
m=5kg
Qel=0,03kW; 230V

WW1.3
Wentylator kanałowy
Vw=30m3/h, dp=80Pa
m=5kg
Qel=0,03kW; 230V

WW3.1
Vw=100m3/h, dP=70Pa
m=6kg
Qel=0,04kW; 230V

WW3.2
Wentylator ścienny
Vw=50m3/h, dP=40Pa
m=~1kg
Qel=0,08kW; 230V

WW3.3
Wentylator ścienny
Vw=50m3/h, dP=40Pa
m=~1kg
Qel=0,08kW; 230V

WW3.4
Wentylator ścienny
Vw=50m3/h, dP=40Pa
m=~1kg
Qel=0,08kW; 230V

WW3.5
Wentylator ścienny
Vw=50m3/h, dP=40Pa
m=~1kg
Qel=0,08kW; 230V

WW3.6
Wentylator ścienny
Vw=50m3/h, dP=40Pa
m=~1kg
Qel=0,08kW; 230V

WW3.7
Wentylator ścienny
Vw=50m3/h, dP=40Pa
m=~1kg
Qel=0,08kW; 230V

WW4.1
Wentylator kanałowy
Vw=100m3/h, dP=70Pa
m=6kg
Qel=0,04kW; 230V

Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy

| | | | |
|---|---|---|---|
| Branża: instalacje sanitarne | | | |
| Projektował: | nr upr. | specjaln. | podpis |
| Projektant: | | | |
| mgr inż. Piotr Hołona | SLK/6224/ PWBS/15 | instal. | |
| Sprawdzający: | | | |
| mgr inż. Piotr Słotwiński | SLK/2107 /PWOS/08 | instal. | |


PROJEKTPLUSARCHITEKCI
s.c. Grzegorz Pacut, Dariusz Burkowski
Plac Krakowski 1 O, 41-800 Zabrze
tel/fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus@
NIP: 648 265 54 57, REGON: 240835426


CAD: Archicad 11/PPA
Licencja nr 111215924

Nazwa inwestycji:

Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, działka ewidencyjna nr 1484/1.

Inwestor: Miejska Szkoła Podstawowa nr 6
im. Królowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów

Adres inwestycji: ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów
Nr działki: 1484/1

Nazwa rysunku:
INSTALACJA WENTYLACJI
RZUT PARTERU

| | | |
|---|---|---|
| Data: listopad 2017 | Skala: 1:50 | Nr Rys.: WK-01 |
| Format druku: A0 | | |


Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) Użytkownik takiej zgody nie posiada w całości.


A0