1200 m³/h
600 x 400

1000 m³/h
600 x 400

100 m³/h
350x350

Wy1
Wyrzutnia dachowa wraz z podstawą
350x350mm
otwór 300x185mm

WW1.9
Wentylator dachowy
wraz z podstawą tłumiącą
Vw=610m3/h, dP=170Pa
Masa zestawu ~70kg
otwór w dachu ø310mm

WW1.10
Wentylator dachowy
wraz z podstawą tłumiącą
Masa zestawu ~60kg
Vw=375m3/h, dP=140Pa
otwór w dachu ø240mm

WW1.11
Wentylator dachowy
wraz z podstawą tłumiącą
Masa zestawu ~70kg
Vw=700m3/h, dP=160Pa
otwór w dachu ø310mm

Przestrzeń serwisowa

AS1.1
Agregat skraplający
DxSxW: 900x320x1345mm
Qel=4,53 ; 220V
m=120kg

AS1.2
Agregat skraplający
DxSxW: 900x320x1345mm
Qel=4,53 ; 220V
m=120kg

Wy2
Wyrzutnia dachowa wraz podstawą
125/160mm
otwór ø160mm

Wy3
Wyrzutnia dachowa wraz podstawą
125/160mm
otwór ø160mm

5335 m³/h
1400 x 930

CNW1
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
Vn=7950m3/h, dP=250Pa
Vw=5335m3/h, dP=200Pa
DxSxW: 3600x1400x1920mm
Qch= 29,6kW(R410a)
Qg= 48,5(70/50oC)
m=1246kg

7950 m³/h
1600 x 1200

Wylaz dachowy obsługujący dachy nad segmentami: A,B,C

1° 1,75%

przestrzeń serwisowa

CENTRALA WENTYLACYJNA

4350 m³/h
1200 x 840

AS3.1
Agregat skraplający
DxSxW: 900x320x1345mm
Qel=4,53 ; 220V
m=120kg

AS3.2
Agregat skraplający
DxSxW: 900x320x1345mm
Qel=4,53 ; 220V
m=120kg

CNW3
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
Vn=4350m3/h, dP=200Pa
Vw=4350m3/h, dP=200Pa
DxSxW: 3120x1200x1740mm
Qch= 31,4kW(R410a)
Qg= 17,7kW (70/50oC)
Qel= 2,33kW 400V
m=770kg

Cigg dalszy wg.
rysunku WK-02

Wy6
Wyrzutnia dachowa wraz podstawą
125/160mm
otwór ø160mm

Wy8, Wy9
Wyrzutnia dachowa wraz podstawą
100/140mm
otwór ø120mm

Wy7
Wyrzutnia dachowa wraz podstawą
125/160mm
otwór ø160mm

Wy10, Wy11, Wy12
Wyrzutnia dachowa wraz podstawą
100/140mm
otwór ø120mm

Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy

Branża: instalacje sanitarne

Projektował:	nr upr.	specjaln.	podpis
Projektant:			
mgr inż. Piotr Hołona	SLK/6224/ PWBS/15	instal.	
Sprawdzający:			
mgr inż. Piotr Słotwiński	SLK/2107 /PWOS/06	instal.	

PROJEKT**PLUS**ARCHITEKCI
s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski
Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel/fax +48 32 270 32 99, 271 24 32, projektplus@
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

CAD: Archicad 11/PPA
Licencja nr 111215924

Nazwa inwestycji:

Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
działka ewidencyjna nr 1484/1,

Inwestor: Miejska Szkoła Podstawowa nr 6
im. Królowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów

Adres inwestycji: ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knurów

Nr działki: 1484/1

Nazwa rysunku:
INSTALACJA WENTYLACJI
RZUT DACHU

Data: listopad 2017
Format druku: A0

Skala: 1:50

Nr Rys.: WK-04

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. Dzieło o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r. j.t.Dziennik Ustaw jako jego wydruk w kolorze.

A0