
SEGMENT D
SEGMENT E
SEGMENT C
SEGMENT A
SEGMENT B
NG2
Kominowa nagrzewnica elektryczna
Qel=3kW; 230V
CNW2
Centrala podwieszana
nawiewno - wywiewna
Vn=1000m3/h, dP=100Pa
Vw=1200m3/h, dP=95Pa
DxSxW: 1200x1000x364mm
m=64kg
WW1.1
Wentylator kanałowy
TD-250/100 SILENT
m=5kg
Qel=0,05kW; 230V
WW1.2
Wentylator kanałowy
Vw=30m3/h dP=80
m=5kg
Qel=0,03kW; 230V
WW1.3
Wentylator kanałowy
Vw=30m3/h, dp=80Pa
m=5kg
Qel=0,03kW; 230V
WW3.1
Vw=100m3/h, dP=70Pa
m=6kg
Qel=0,04kW; 230V
WW3.2
Wentylator ścienny
Vw=50m3/h, dP=40Pa
m=1kg
Qel=0,08kW; 230V
WW3.3
Wentylator ścienny
Vw=50m3/h, dP=40Pa
m=1kg
Qel=0,08kW; 230V
WW3.4
Wentylator ścienny
Vw=50m3/h, dP=40Pa
m=1kg
Qel=0,08kW; 230V
WW3.5
Wentylator ścienny
Vw=50m3/h, dP=40Pa
m=1kg
Qel=0,08kW; 230V
WW3.6
Wentylator ścienny
Vw=50m3/h, dP=40Pa
m=1kg
Qel=0,08kW; 230V
WW3.7
Wentylator ścienny
Vw=50m3/h, dP=40Pa
m=1kg
Qel=0,08kW; 230V
WW4.1
Wentylator kanałowy
Vw=100m3/h, dP=70Pa
m=6kg
Qel=0,04kW; 230V
Segment opracowany w ramach projektu pod nazwą:
Remont kuchni z budową nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej – ETAP I
W ramach inwestycji pn.:
Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
DECYZJA POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR. 877/17 Z dnia 03.10.2017
działka ewidencyjna nr 1484/1
Obręb Knurów 0001
CZĘŚĆ 2
Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy
PROJEKT BUDOWLANY
Branża: instalacje sanitarne
Projektował: nr upr. specjaln. podpis
Projektant:
mgr inż. Piotr Hołona SLK/6224/PWBS/15 instal.
Sprawdzający:
mgr inż. Piotr Słotwiński SLK/2107/PWOS/08 instal.
PROJEKTPLUSARCHITEKCI
CAD: Archicad 21/PPA
Nazwa inwestycji:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego na wielooddziałowe przedszkole z budową nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu
– ETAP II W ramach inwestycji pn. :
Budowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie.
działka ewidencyjna nr 1484/1,
Obręb Knurów 0001
CZĘŚĆ 2
Inwestor: Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów
Adres inwestycji: ul. Stefana Batorego 5 44-194 Knurów
Nr działki: 1484/1
Nazwa rysunku: INSTALACJA WENTYLACJI RZUT PARTERU
Data: grudzień 2018
Format druku: A0
Skala: 1:50
Nr Rys.: WK-01
OZNACZENIA:
INSTALACJA WYWIEWNA/WYRZUTOWA
INSTALACJA NAWIEWNA/CZERPNA
KRATKA WENTYLACYJNA NAWIEWNA
KRATKA WENTYLACYJNA WYWIEWNA
ZAWÓR WENTYLACYJNY WYWIEWNY
ZAWÓR WENTYLACYJNY NAWIEWNY
KRATKA TRANSFEROWA I/LUB PODCIĘCIE W DRZWIACH
CNW... CENTRALA WENTYLACYJNA
WW... WENTYLATOR WYWIEWNY
Ng... NAGRZEWNICA KANAŁOWA – EL.
OK + ...m POZIOM OSI KANAŁU