

OZNACZENIA:

- INSTALACJA WYWIEWNA/WYRZUTOWA
- INSTALACJA NAWIEWNA/CZERPNA
- 100 m³/h, 425 x 75 — KRATKA WENTYLACYJNA NAWIEWNA
- KRATKA WENTYLACYJNA WYWIEWNA
- 200 m³/h, 125 x 425
- 60 m³/h, 125 — ZAWÓR WENTYLACYJNY WYWIEWNY
- 60 m³/h, 100 — ZAWÓR WENTYLACYJNY NAWIEWNY
- 435 m³/h, 500 x 500 — NAWIEWNIK WIROWY
- KRATKA TRANSFEROWA I/LUB PODCIĘCIE W DRZWACH
- INSTALACJA FREONOWA (R410a)
- AS... AGREGAT SKRAPLAJĄCY
- CNW... CENTRALA WENTYLACYJNA
- WW... WENTYLATOR WYWIEWNY
- Wy... WYRZUTNIA DACHOWA / ŚCIENNA
- OK + ...m POZIOM OSI KANAŁU

Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy

PROJEKT BUDOWLANY

Branża: instalacje sanitarne

	nr upr.	specjaln.	podpis
Projektował:			
Projektant:			
mgr inż. Piotr Hołona	SLK/6224/ PWBS/15	instal.	
Sprawdzający:			
mgr inż. Piotr Słotwiński	SLK/2107 /PWOS/06	instal.	

PROJEKTPLUSARCHITEKCI
s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski
Plac Krakowski 1-D, 41-800 Zabrze
tel/fax +48 32 235 22 99, 271 24 52, projektplus@
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

CAD: Archicad

Nazwa inwestycji:

Inwestor: Miejska Szkoła Podstawowa nr 6
im. Królowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów

Adres inwestycji: ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów

Nr działki: 1484/1

Nazwa rysunku:
INSTALACJA WENTYLACJI
RZUT I PIĘTRA

Data:	Skala:	Nr Rys.:
Format druku: A0	1:50	WK-02

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. Dzieło o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r. (Ustawa/prawo tylko jako wydruk w kolorze.

A0