PARTER

SEGMENT A

SEGMENT B

SEGMENT C

SEGMENT D

SEGMENT E

instalacja prowadzona w przestrzeni stropu podwieszanego

stal_cienkościenna_Dz_42x1,5 + izolacja 40mm

instalacja prowadzona w kanale

stal_cienkościenna_Dz_42x1,5 + izolacja 50mm

stal_cienkościenna_Dz_35x1,5 + izolacja 30mm

Przebicie CT 120x260mm

instalacja prowadzona w piwnicy cd wg rys. ICT-01

Prowadzenie w suficie podwieszanym

Projektowana balustrada stalowa h =110 cm - wykonać zgodnie z rys. RS

Projektowana rama stalowa Słupy: IPE 270 Nadproże: 2x C300

Fragment stropu uzupełnić

obniżenie sufitu podwieszanego do poziomu 270cm

obniżenie sufitu podwieszanego do poziomu 250cm

Obudowa grzejników z płyty meblowej laminowanej gr 18mm

Wycinanka - maty antyhałasowe Mata BP-0,5-1

Projektowane otwory w stropie pod pion wentylacji wym.2x ⌀ 220 Wykonać wymiary zgodnie z proj. konstr.

Projektowany otwór w stropie pod pion wentylacji fi 160.

Akwadium

Zw

Wp

Zm

Um

Zl

Istniejący grzejnik zdemontować

Projektowane odwodnienie liniowe

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA (BEZCZYNA)

zbrowić warstwę ocieplenia z cokołem

Dokowanie segmentów ścianku przesuwnej

Segment opracowany w ramach projektu pod nazwą: Remont kuchni z budową nowych instalacji: wod.kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej – ETAP I. Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Krurowie. DECYZJA POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR: 877/IT Z dnia 03.10.2017 W ramach inwestycji pn.: działka ewidencyjna nr 1484/1.

Legenda:

- Przewód zasilający CT (glikol propylenowy)
- Przewód powrotny CT (glikol propylenowy)
- Pion ciepła technologicznego
- P1 Oznaczenie pionu ciepła technologicznego

Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy

PROJEKT BUDOWLANY

Branża: Instalacje sanitarne

Projektował:	nr upr.	specjaln.	podpis
Projektant:			
mgr inż. Piotr Holona	SLK/6224/ PWBS/15	instal.	
Sprawdzający:			
mgr inż. Piotr Słotwiński	SLK/2107/ PWOS/06	instal.	

PROJEKTPLUSARCHITEKCI
Sp. z o.o. Oddział Płock, Tomasz Borkowski
Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel/fax +48 32 235 32 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

CAD: Archicad 21/PPA

Nazwa inwestycji:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego na wielooddziałowe przedszkole z budową nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu - ETAP II/ III ramach Inwestycji pn. : Przebudowa i remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Krurowie. działka ewidencyjna nr 1484/1. Obręb Krurów 0001 CZĘŚĆ 2

Inwestor: Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Krurowie ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Krurów

Adres inwestycji: ul. Stefana Batorego 5 44-194 Krurów — Nr działki: 1484/1

Nazwa rysunku:
INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO RZUT PARTERU

Data: grudzień 2018 | Skala: 1:50 | Nr Rys.: ICT-02
Format druku: A0

Kopiowanie, powielanie i dostarczanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. Zgodnie z prawa autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r. z późniejszymi tylko jako wydruk w kolorze.