



**Rzemieślniczy Zakład Usługowy
Mistrz Kominiarski Ochociński Roman**

Rybnik – 8 44 – 253 ul. Astronautów 1 C / 9

Kom 570000753

CZŁONEK KORPORACJI MISTRZÓW KOMINIARSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Rybnik dnia 28.12.2020 r

OPINIA WSTĘPNA Nr 1 / 2020


Z wyników przeprowadzonych oględzin – przewodów kominowych

Ul Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Ochociński Roman

Opinia dotyczy : wykonania CO gazowego w pomieszczeniu kotłowni

1. W pomieszczeniu mają być zamontowane piece gazowe
2. W kotłowni znajdują się cztery przewody kominowe murowane z cegły, wyprowadzone ponad połac dachową, boczno wylotowe, wyloty boczne wykonano podczas ostatniego remontu dachu i głowic kominowych
3. Wymiary przewodów i długość podano na poniższym rysunku
4. Przewody kominowe do planowanych piecy co gazowych wykonać ze stali kwasoodpornej uszczelkowejanej
5. W projektowanej kotłowni zamontować nawiew powietrza zewnętrznego do celów wentylacji ogólnej i spalania Gazu
6. Można wykorzystać przewód nr 1, 2 do dodatkowej wentylacji kotłowni gazowej, w tej chwili 2 przewody kominowe wykorzystywane są do wentylowania składu paliwa



potwierdzenie odbioru opinii

dnia. podpis

Opiniodawca

Roman Ochociński
Dyplomowany Mistrz Kominiarski
Nr uprawnień 101/017
44-253 Rybnik, ul. Astronautów 1c/9
tel. 570 000 753